

Till
Byggnadsnämnden

RITNINGSGRANSKNING – NYBYGGNAD AV SERVICEBYGGNAD SUNNANÅ GÄSTHAMN.

Granskningen är gjord utifrån Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet där nedanstående gäller för:

Entréer - Portöppning med slagdörr har ingen nivåskillnad eller är anslaget där dörren går mot tröskeln högst 15 mm hög. Eventuell resterande nivåskillnad är avfasad till nollnivå samt lutar max 1:12. På insidan är nivåskillnaden 0 mm. Dörröppning inomhus har ingen nivåskillnad eller tröskel. Markering runt dörröppningar har ljushetskontrast mot omgivande yta minst 0,40 enligt NCS och är minst 50 mm bred. Markeringen är även synlig vid stängd dörr.

RWC med dusch - Duschplatsens fria golvyta är 1,5 x 1,5 meter, golvet är halksäkert och har jämn lutning högst 1:50. Tillgång till fristående, flyttbar, stadig duschstol med ryggstöd ska finnas med sitthöjd 0,5 meter, uppfällbara armstöd och sittbredd minst 0,6 meter. Duschplatsen har ett vertikalt stödhandtag placerat med lägsta punkt 0,8 meter upp till 1,5 meter över golv på samma vägg som duscharmaturen. Duschplatsen har en horisontell ledstång som löper vid sidan om termostatblandaren eller på vägg intill. Det horisontella stödhandtaget är placerat 0,9 meter över golv.

Det ska finnas minst 0,9 meter fritt utrymme på båda sidor om toalettstolen. Två uppfällbara väggmonterade armstöd vid toalettstolen är placerade på höjden 0,75 - 0,8 meter och med 0,60 - 0,65 meter bredd mellan armstödens centrum. Armstöden ska nå framför toalettstolens framkant. Fri passage mellan tvättställ och toalettstol är minst 0,84 meter.

Klädvårdsrummet – Svängrumsytan mellan arbetsbänk och tvättmaskiner ska vara minst 1,5 meter.

Enligt våra mätningar så uppfyller *inte* duschplatsen i RWC Västra Götalandsregionens krav för tillgänglighet och inte heller svängrumsytan i klädvårdsrummet.

RITNINGSGRANSKARRÅDET