

Till
Byggnadsnämnden

RITNINGSGRANSKNING -Tillbyggnad Åsebro skola.

Entréer

Markering runt dörröppning ska ha ljushetskontrast mot omgivande yta minst 0,40 enligt NCS och är minst 50 mm bred. Markeringen är även synlig vid stängd dörr. Utsticket på dörrbladskant som står öppen ska vara kontrastmarkerad.

Vändyta utanför och innanför passageöppning vid slagdörr som öppnas manuellt eller med dörrautomatik är plan (högst lutning 1:50 2%) och minst 2,0 x 2,0 meter.

Dörrar som är tunga eller med dörrstängare har automatisk dörröppnare.

Manöverdon till dörröppnare, och ringklocka är placerade minst 0,7 meter helst 1,0 meter från innerhörn, annat hinder eller från dörrbladets framkant i mest ogynnsamma läge.

Dörröppningen får inte ha någon nivåskillnad eller ha en högst 10 mm hög avfasad tröskel på utsidan som är lätt att passera och på insidan är nivåskillnaden 0 mm.

Tips! Gör en golvbrunn i entréerna under torkmattan.

Ljudmiljö

Lokalerna har för den tänkta lokalanvändningen väl anpassad ljudmiljö. Detta innebär:

- luftljudsisolering samt stegljudsnivå enligt ljudklass C
- ljudnivåer från installationer, trafik och andra yttre ljudkällor enligt ljudklass B.
- rumsakustik och efterklangstid enligt ljudklass A.

Vid funderingar och frågor – tveka inte på att kontakta oss!