

Till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Hamrin

RITNINGSGRANSKNING – Om- och tillbyggnad av polisstationen på fastigheten Liljan 6.

Entré

Vändytan utanför entrédörren får luta max 2 %

Dörröppnare ska ha en ljushetskontrast med minst 0,40 NCS, placeras med underkant 0,7 m från underlaget och 1,0 m från dörrbladets framkant i mest ogynnsamma läge.

Glasade väggar och dörrar ska ha avvikande kontrastmarkeringar i ögonhöjd för både sittande och stående personer.

Trappsteg

Kontrastmarkera första och sista trappstegen.

Hiss

Plattformshissen ska kunna ta 300 kg i lastvikt, för att alla ska ha möjlighet att ta sig upp.

Reception

Visuellt och kännbart ledstråk från trappan ska leda fram till receptionsdisken.

Receptionsdisken ska vara nedsänkt till cirka 0,8 m över golv med fri höjd minst 0,7 m samt ha benutrymme på djupet.

Tekniska förutsättningar ska finnas för kommunikation med personer med svårt att höra.

Inomhusmiljö

Ljudmiljön ska vara anpassad för lokalanvändning, vilket innebär:

- luftljudsisolering samt stegljudsnivå enligt ljudklass C
- ljudnivåer från installationer, trafik och andra yttre ljudkällor enligt ljudklass B
- rumsakustik och efterklangstid enligt ljudklass A

Dörrar och öppningar ska ha ljushetskontrast minst 0,40 NCS mot omgivande yta.

Vid funderingar och frågor – tveka inte på att kontakta oss!

Toaletter

Visuella utrymningslarm ska finnas på alla toaletter
HWC – se bifogade inredningsskiss.

RITNINGSGRANSKARRÅDET

Vid funderingar och frågor – tveka inte på att kontakta oss!