

RITNINGGRANSKARRÅDET
MELLERUDS KOMMUN

REMISSVAR
2025-03-13

Till

Linda Hamrin

**RITNINGSGRANSKNING – LUNDEN 3, RÅDAHALLEN OMBYGGNATION AV
TOALETTER OCH FÖRRÅD SAMT RÅDAVALLEN LÄKTARE.**

Vi har gått igenom ritningarna vi fått av er och tycker att allt ser jättebra ut, det enda vi har att tillägga är att.

- Rampen ska ha kontrastmarkering i början av rampen plus avåkningsskyddet längs hela rampens utsida.

RITNINGSGRANSKARRÅDET