

Till

Melleruds kommun

Plan- och byggenheten

## **GRANSKNING – OFFENTLIGA TOALETTER I ENTRÉN PÅ RÅDAHALLEN.**

Vi har tittat på de tre befintliga toaletterna i entrén och kan konstatera att den toalett som idag är avsedd som HWC/RWC inte uppfyller gällande mått eller krav för tillgänglighet.

### **Identifierade brister**

- **Toalettstolen är för låg** och uppfyller inte höjdkraven.
- **Utrymmet bredvid toaletten är otillräckligt**, vilket försvårar förflyttning och sidoförflyttning.
- **Den fria golvytan är för liten** för att möjliggöra vändning och manövrering med hjälpmedel.
- **Placering av inredning och funktioner** (stödhandtag, larm, pappershållare m.m.) är inte korrekt enligt riktlinjerna.

### **Riktlinjer**

Enligt *Västra Götalandsregionens riktlinjer för användbara miljöer* ska minst en toalett vara tillgänglig, användbar och nåbar på varje plats där det finns toaletter för allmänheten.

### **Förslag**

För att säkerställa en fullt tillgänglig och användbar RWC föreslår vi att de två mindre toaletterna byggs om och sammanförs till en rymlig, korrekt utformad RWC som uppfyller samtliga krav på mått, funktion och tillgänglighet.

**RITNINGSGRANSKARRÅDET**