

Till  
Byggnadsnämnden

## **RITNINGSGRANSKNING – NY ENTRÉ DALSLAND CENTER HÅVERUD.**

### **Entré:**

Entrédörrarna ska för allmänheten vara lätta att hitta, belysas och ha orienterande skyltning.

Vändytan utanför och innanför skjutdörrarna ska vara minst 1,5 x 1,5 meter, ha hårdgjord, jämn och halksäker yta med högst 2 % lutning.

### **Ledstråk:**

Ledstråk mellan viktiga målpunkter ska ha ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS och avvikande struktur mot den omgivande ytan. Ledstråket ska leda från entrédörren till reception eller informationsplats och andra viktiga målpunkter.

Golvytan ska vara jämn och halksäker.

I öppna lösningar ska gångstråken vara tydligt avskilda och markerade från andra ytor genom avvikande material, färgsättning eller belysning.

### **Ramp och ledstänger:**

Hela rampen har en fri bredd på minst 1,5 meter. Rampens lutning får vara högst 1:20 (5 %).

Rampen ska vara försedd med minst 40 mm höga avåkningskydd på båda sidor.

Ytan strax före och efter rampen ska ha ljushetskontrast 0,40 enligt NCS mot omgivande golv.

Ledstängerna ska vara greppvänliga och sträcka sig 300 mm förbi rampens början/slut. Ledstängerna på båda sidor om rampen ska vara på 0,90 meter och 0,70 meters höjd över underlaget.

Ledstängernas ovansida ska vara placerade på höjden 0,90 m lodrätt mot underlaget. Öppningen mellan ledstängerna får inte vara i intervallet 110 - 230 mm på grund av att barn kan fastna med sitt huvud.

Ledstängerna ska ha ljushetskontrast mot bakgrund minst 0,40 enligt NCS.

## **RITNINGSGRANSKARRÅDET**

RITNINGGRANSKARRÅDET  
MELLERUDS KOMMUN

REMISSVAR  
2023-02-02