Tillgänglighetspromenad 260817

Tillgänglighetspromenaden 2026 genomfördes måndagen den 17:e augusti på:

Melleruds handel

Rådavallen

Idrottshuset

Redovisning finns nedan för varje område men överlag så ansåg man på promenaden att Tillgängligheten fungerade bra på de besökta platserna.

Rådet och tjänstepersoner delade upp sig i 3 grupper och gick på tilldelade områden

Åtgärdslistor skickas, efter genomgång av protokoll på KFR, till ägare Melleruds handel samt samhällsbyggnads avdelningen på Melleruds kommun.

Melleruds handel

Tillgängligheten upplevdes överlag bra på Melleruds handel. Det finns inga trösklar och stora ytor att röra sig på. Automatiska dörröppnare fanns men de var inte uppmärkta utifrån samt att det hängde en lös elkabel över en av dem. Det promenaden reagerade på var att pantstationen samt servetthållaren utanför coop sitter för högt upp.

Det var vid promenadtillfället väldigt hög ljudvolym inne på köpcentrat och dämpning i taket är att rekommendera runt de verksamheter som har en hög ljudnivå såsom leklandet. Funktionshinderrådet ger även en anmärkning till att det saknades en informationstavla inne i köpcentrumet.

Markering av ledstråket mellan början på övergångsstället och parallellt med parkeringen

Rådavallen

På rådavallen registrerade promenaden att det saknades en skylt för tillgänglig parkeringsplats när man kom och är en hög kant för att ta sig till rådavallen. Läktaren har en ombyggd och tillgänglighetsanpassad sektion som vi tittade på. Bedömningen är att det är en bra anpassning som gjorts men man fastnade i dialog kring avåkningsskyddet när man kommer upp från rampen och det är trappa på motsatt sida. Förslag lämnades

även på att installera ett mitträcke på övriga trappsektioner på läktaren som underlättar att gå upp för trappan med.

Promenaden uppmärksammade även att det var bra tillgänglighetsanpassat vid kiosken då man höjt gatunivån så luckorna är i rätt höjd.

Man hade även gjort bra vid HWC och dörrautomatiken sitter på rätt ställe, man anmärker dock på att det tillkommit ett vattenutkast vid dörrautomatiken som gör att man inte kommer åt den. Rådavallen skall uppdateras i tillgänglighetsdatabasen av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Rådahallen

När vi tittade på idrottshuset var det största fokuset på omklädningsrummen som utökats med ett. I omklädningsrummen satt klädhängarna för högt upp och ledstången på dörren skall sitta vågrätt och inte med lutning som det satt idag.

Promenaden tittade även på toaletten där man anmärkte på att toalettstolen är felplacerad och man kan inte få stöd runt om den. Det saknades även larmknapp på toaletten.

Det finns dörrautomatik men knappen satt felplacerad när man kommer inifrån. Hiss finns för att ta sig till andra våningen men den var kodad och förslag lämnades att man skall sätta upp en skylt som hänvisar till personalen på plats för tillgång till koden.

Förslag lämnades även på en parkering för elskotrar utanför då dessa inte får tas med in i huset.